

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Испытательный центр «ФАСАДЫ-СПК»

НИИСФ РААСН

Почтовый адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21
Юридический адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21
Фактический адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21
Телефон: (495) 488-66-25
Факс: (495) 482-40-60
E-mail: fasady.spk@gmail.com



Аттестат аккредитации № _____
Действителен до 03 февраля 2012 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01/53060-1

Основание для проведения испытаний Договор № 53060-1 от 02 марта 2009 г. между
НИИСФ РААСН и ООО «Все для Ворот»
(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,
наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение, адрес

испытаний, включая для целей сертификации)

Наименование продукции Ворота секционные, ОКП 52 8480
(наименование продукции, код ОКП по классификатору)

Изготовитель продукции ООО «Все для Ворот», 143002 МО, Одинцовский р-н, с. Акулово, 6
(наименование, адрес)

1 шт, ISD-01 2500x3800мм, ворота металлические секци-
онные промышленного типа по ГОСТ 31174-2003, без мар-

Сведения об испытанных образцах кировки изготовителя
(количество, масса, упаковочные единицы, маркировка изготовителя)

Маркировка Испытательного центра ВМС-060/ИЦ/01

Методики испытаний ГОСТ 26602.5-2001
Методика испытаний № ВМС-02/09

Дата получения образца 10. 03. 2009.

Дата испытания С 19.03. по 20.03.2009.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №№ 1, 2, 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По показателю - Сопротивление ветровой нагрузке испытанные ворота
соответствуют ГОСТ 31174-2003, п. 4.7 и относятся к классу Б.

Руководитель ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

И.В. Шубин
(подпись)

Верховский А.А.
(Фамилия И.О.)

« 15 » 04 2009 г.



Описание объекта испытаний



- Ворота секционные промышленного типа в сборе (заводская комплектация, за исключением механизма уравнивания полотна и системы привода)
- Возможность открывания/закрывания образца не предусмотрена из-за конструктивных особенностей испытательного стенда
- Полотно ворот состоит из 5 трехслойных «сэндвич»-панелей толщиной 40 мм и высотой 510 мм
- Габаритные размеры ворот: 2500x3800мм
- Масса ворот: ок. 200 кг
- Количество: 1 шт



Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

Шеховцов А. В.

Результаты испытаний *

Наименование отклонения геометрических параметров	Предельные отклонения, мм в соответствии с ГОСТ 31174-2003	Фактические результаты измерений, мм
Отклонения от линейных размеров		
Отклонения по:		
Ширине	5	3
Длине	5	4
Толщине	н/н**	-
Разность длин диагоналей	5	4

* - применительно к измерению геометрических параметров фасадных модулей, оконных блоков, стеклопакетов и других ограждающих конструкций

** - не нормируется

Применяемый измерительный инструмент: Рулетка металлическая по ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия»

Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Шеховцов А. В.

Главный инженер ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Крымов К. С.

Результаты испытаний

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измере ния	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя), Па	Соответствует (не соответствует) требованиям доку- ментов, на соответст- вие которым прово- дится сертификация
			Наименование документа (раздел, пункт)	Минимальное нормативное значение показателя, Па			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сопрогивление ветровой нагрузке	Па	ГОСТ 31174-2003, п.4.7.	300	ГОСТ 26602.5-2001 Методика № ВМС-02/09	460	Соответствует

Условия проведения испытаний:

- температура воздуха: 20 ± 4 °С

- относительная влажность воздуха: 45 ± 15 %.

Главный специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»
(должность ответственного за проведение испытаний)



(подпись)

Тихомиров С.И.
(Фамилия И.О.)

Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Шеховцов А.В.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 10/3

от "10" МАРТА 2009г.

Комиссия в составе:

Председателя Н.Т.Н. Тихомирнов С.И. - главный специалист
Ф.И.О., должностьи членов комиссии Крымов К.С. - главный инженер
Ф.И.О., должностьШеховцов А.В. - ведущий специалист
Ф.И.О., должностьв присутствии Петров М.С. - руководитель отдела ООО "Всё для ворот"
Ф.И.О., должность, организация

отобрала образцы продукции для проведения лабораторных испытаний.

Наименование изготовителя (заявителя) DOORHANНаименование и адрес организации, где производился отбор образцов
ООО "Всё для ворот" М.О. Одинцовский р-он с. Акчулово д.6Наименование продукции Ворота секционные металлические

наименование продукции

Наименование образцов, пробы и т.п.	Место отбора	Номер партии	Размер партии	Число отобранных образцов, ед. изм.	Маркировка изготовителя	Примечание
ВМС-060/11/1	ИЦ	-	-	1	-	

Председатель

Тихомирнов С.И.
подписьТихомирнов С.И.
Ф.И.О. Фамилия

Члены комиссии

Крымов К.С.
Шеховцов А.В.
Петров М.С.
подписьКрымов К.С.
Шеховцов А.В.
Петров М.С.
Ф.И.О. Фамилия